

Обґрунтування бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):	ДК 021:2015: 65120000-0 Експлуатація водоочищувальних станцій (Послуги з сервісного обслуговування та заміни картриджів системи водопідготовки)
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:	Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" ЄДРПОУ: 40524109 Тип замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41
Вид процедури закупівлі	Запит цінкових пропозицій
Очікувана вартість предмета закупівлі	81 999,23 грн без ПДВ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих державних стандартів якості, яким повинен відповідати відповідний вид товару або надання послуг та викладено в Додатку 2 до Оголошення, що затверджене рішенням Гендерного комітету від "23" квітня 2026 року №84.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі сформована згідно розрахунків до бюджету фінансування проекту «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», який реалізується за кошти Глобального фонду, затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року. Розміру бюджетного призначення: 81 999,23 грн без ПДВ

## ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



<b>Назва послуги</b>		<b>ДК 021:2015: 65120000-0 Експлуатація водоочищувальних станцій (Послуги з сервісного обслуговування та заміни картриджів системи водопідготовки)</b>		
<b>Строк надання послуги</b>		З моменту підписання договору, до 10 грудня 2026 року, згідно із заявкою замовника, яку він надсилає на електронну адресу Виконавцю, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надіслання заявки Замовником.		
<b>Місце надання послуги</b>		м. Київ, вул. Ярославська, 41.		
<b>Гарантійний термін</b>		не менше 6 місяців з дати підписання акту виконаних робіт (надання послуг)		
<b>№ з/п</b>	<b>Найменування обладнання</b>	<b>Кількість обладнання</b>	<b>Перелік послуг з технічного обслуговування</b>	<b>Кількість послуг</b>
1	<b>Система очистки води EX Bio зав. 7690</b>	1	Заміна картриджу антибактеріального шнуру, 5 мкм	2
			Заміна картриджу поліпропіленового 5 мкм	4
			Заміна картриджу вугілля гранульоване 2,5x10	4
			Заміна картриджу вугілля брикетоване 2,5x10	4
			Заміна картриджу постфільтр	4
			Заміна мембрани	2
			Заміна іоніта (смола) змішаної дії (Pure Resin PMB101-2)	12
			Сервісне обслуговування системи водопідготовки, згідно регламенту виробника	1
2	<b>Зворотньоосматична система для очистки води "DELTA PVRO-95" зав. 8053216</b>	1	Технічне обслуговування системи пом'якшення води	3
			Діагностика роботи та прочистка електронного клапану керування, профілактична хімічна промивка фільтруючого матеріалу	3
			Діагностика роботи системи зворотнього осмосу	3
			Хімічна промивка та дезінфекція мембран	3
			Перевірка спрацювання захисту по сухому ходу, високому тиску	3
			Перевірка (підкачування) тиску повітря накопичувального гідроакумулятора запасу очищеної води, дезінфекція, перевірка налаштувань автоматики	3
			Заміна мембранного елемента для системи водопідготовки (у разі необхідності)	1
			Заміна градієнтного картриджу для механічного очищення води 4,5x20" 20/5 мкм	3
			Заміна картриджу із пресованого активованого вугля 4,5"x20"	3



			Заправка солі таблетованої для системи водопідготовки	3
--	--	--	---	---

**Інші вимоги до надання послуги:**

На момент надання Послуги, Виконавець повинен мати всі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, страхові поліси та інші документи, наявність яких є обов'язковою згідно законодавства України.

