

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ЄДРПОУ 40524109
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з технічного обслуговування системи вентиляції, кондиціонування та холодопостачання). *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41, ЄДРПОУ 40524109, категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з технічного обслуговування системи вентиляції, кондиціонування та холодопостачання).

Вид процедури закупівлі: Запит цінкових пропозицій згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 83 339,20 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

Розмір бюджетного призначення: 83 339,20 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно з Додатком 1 до оголошення про закупівлю.

Строк надання послуг — послуга надається у строки визначені заявкою Замовника на надання Послуг, але не пізніше 11 грудня 2026 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики

предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)**

Назва Послуги	ДК 021:2015:50730000-1 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з технічного обслуговування системи вентиляції, кондиціювання та холодопостачання)
Обсяг Послуги	Послуга включає в себе технічне обслуговування: - системи вентиляції та кондиціювання: К-1, К-2; - витяжних систем В-1, В-2, В-3; - охолоджувача рідини (чилера) ХМ-1.
Строк надання Послуги	Послуга надається у строки визначені заявкою Замовника на надання Послуг, але не пізніше «11» грудня 2026 року
Місце надання послуг	м. Київ, вул. Ярославська,41
Гарантійний термін (строк)	Не менше 6 місяців з дати прийняття наданих Послуг
Перелік обладнання	Системи вентиляції та кондиціювання: К-1, К-2
	Витяжні системи В-1, В-2, В-3
	Охолоджувач рідини (чилер) ХМ-1
Найменування послуги	
Послуги з технічного обслуговування системи вентиляції вентиляції та кондиціювання К-1, К-2:	
Перевірка та регулювання повітряних засувок та їх приводів	
Перевірка та регулювання виконавчих механізмів 3-х ходових клапанів	
Перевірка забрудненості повітряних фільтрів EU4, EU5 та EU9 та в разі необхідності їх заміна	
Перевірка вентиляторів на люфт	
Перевірка циркуляційних насосів системи тепlopостачання центральних кондиціонерів К-1 та К-2	
Перевірка та очищення водяних фільтрів та запірної арматури	
Перевірка роботи логіки контролера, тестування релейної логіки, налагодження	
Перевірка світлосигнальної арматури та елементів вимкнення щитів управління	
Перевірка міцності електричних з'єднань	
Видалення пилу та бруду з робочих поверхонь щитів управління	
Перевірка роботи датчиків, перетворювачів та виконавчих механізмів	
Перевірка роботи перетворювачів частоти обертання вентиляторів	
Перевірка електричних систем захисту	
Перевірка ізоляції та кріплення	
Перевірка напруги живлення, опору ізоляції, струму по фазах	
Наладка та регулювання перепадів тиску між приміщеннями	
Заміна ременів вентиляторів	
З технічного обслуговування витяжної системи В-1, В-2, В-3:	
Перевірка та регулювання повітряних засувок та їх приводів	
Перевірка забрудненості повітряних фільтрів EU4, EU5 та EU9 та в разі необхідності їх заміна	
Перевірка вентиляторів на люфт	
Перевірка роботи логіки контролера, тестування релейної логіки, налагодження	

Перевірка світлосигнальної арматури та елементів вимкнення щитів управління	
Перевірка міцності електричних з'єднань	
Видалення пилу та бруду з робочих поверхонь щитів управління	
Перевірка роботи датчиків, перетворювачів та виконавчих механізмів	
Перевірка роботи перетворювачів частоти обертання вентиляторів	
Перевірка електричних систем захисту	
Перевірка ізоляції та кріплення	
Перевірка напруги живлення, опору ізоляції, струму по фазах	
Наладка та регулювання перепадів тиску між приміщеннями	
Заміна ременів вентиляторів	
З технічного обслуговування охолоджувача рідини (чилера) ХМ-1:	
Перевірка напруги живлення, опору ізоляції, струму по фазах	
Перевірка тиску нагнітання компресорів	
Перевірка тиску всмоктування компресорів	
Перевірка та очищення теплообмінних поверхонь	
Дозаправка або повна заміна холодильного агенту	
Перевірка роботи контролера, тестування релейної логіки	
Перевірка світлосигнальної арматури та елементів вимкнення	
Перевірка міцності електричних з'єднань	
Видалення пилу та бруду з робочих поверхонь	
Перевірка вентиляторів на люфт	
Перевірка циркуляційного насосу	
Перевірка забрудненості водяних фільтрів та запірної арматури	
Перевірка електричних систем захисту	
Перевірка ізоляції та кріплення	
Виконавець зобов'язується провести технічне обслуговування вищепереліченого обладнання, а також: - у разі визначення обладнання таким, що не підлягає ремонту, надати відповідний експертний висновок Замовнику. - у разі визначення обладнання таким, що потребує ремонту, надати калькуляцію на ремонтні роботи. - до вартості Послуг, які надаються Виконавцем, повинно бути включено усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання Послуг, які є предметом Договору.	
Нормативні вимоги до надання Послуги	На момент надання Послуги, Виконавець повинен мати всі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, страхові поліси та інші документи, наявність яких є обов'язковим згідно законодавства України.