

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**  
**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я**  
**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
**ЄДРПОУ 40524109**  
**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015: 50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання (Технічне обслуговування пожежної сигналізації та системи пожежогасіння в приміщеннях Центру (серверна))**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»,  
Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,  
ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015: 50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання (Технічне обслуговування пожежної сигналізації та системи пожежогасіння в приміщеннях Центру (серверна)).

**Вид процедури закупівлі:** «Запит цінових пропозицій» згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 100 000,00 грн. без ПДВ. Відповідно Граничних тарифів на надання послуг з профілактики ВІЛ серед групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2019 № 1681 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.08.2023 № 1472), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.08.2019 за № 906. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

**Розмір бюджетного призначення:** 100 000,00 грн. без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно технічної специфікації.**

Строк надання послуг — з дати підписання договору протягом 30 календарних днів.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ  
(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)**

ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Технічне обслуговування пожежної сигналізації та системи пожежогасіння в приміщеннях Центру (серверна))

**Послуга з технічного обслуговування пожежної сигналізації та системи пожежогасіння (серверна) включає:**

- комплексна діагностика;
- перевірка працездатності;
- складання акту проведення обстеження системи пожежної сигналізації та системи пожежогасіння (серверна);
- очищення елементів системи від пилу та бруду;
- перевірка коректності роботи системи за допомогою імітації спрацювання пожежних датчиків;
- проведення заміру опору ізоляції;
- ведення експлуатаційної документації;
- надання технічної допомоги з питань експлуатації системи;
- переопосвідчення протипожежного балону (модуль газового пожежогасіння «Імпульс-20» - 2 шт.);
- перевірка стану запірно-пускового пристрою;
- заміна ущільнюючих кілець;
- повірка манометра;
- ремонтні роботи по відновленню роботи системи;
- демонтаж/монтаж модулів щита системи пожежогасіння;
- в тому числі заміна 4 (чотирьох) АКБ (акумуляторних батарей) 12V 4Ah/20Hr до приладу керування ППКУ «ГАММА-102 САТ»;
- заміна сповіщувачів пожежних димових СПД-3-2 шт.;
- пусконаладжувальні роботи.

**Місце надання послуг:** послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та газового пожежогасіння проводити на території Замовника Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» у м. Києві за адресою: 04071, вул. Ярославська, 41.

**Вихідні дані:**

- форма приміщення – прямокутна;
- перекриття виконанні з залізобетонних плит, стіни з цегли;
- площа серверної становить – 12,95 м<sup>2</sup>;
- висота – 3,0 м;
- об'єм – 38,85 м<sup>3</sup>.

**Строк надання послуг:** з дати підписання договору протягом 30 календарних днів.

**Гарантійний строк:** Виконавець надає гарантію на виконані послуги та замінені компоненти на термін, встановлений виробником не менше 12 календарних місяців.

**Перелік обладнання системи пожежної сигналізації та газового пожежогасіння:**

- серверна (3-й поверх) - система газового пожежогасіння серверної складає:
- модуль газового пожежогасіння «Імпульс-20» - 2 шт.;
- блок дистанційного управління, сповіщувач пожежний димовий СПД-3 – 2 шт.;
- сповіщувач магніто-контактний накладний СОМК 1-2М – 1 шт.;
- світлозвуковий оповіщувач «ГАЗ! ВИХОДЬ!» ОСЗ-4 – 1 шт.;
- світлозвуковий оповіщувач «ГАЗ! НЕ ЗАХОДИТИ! ОСЗ-3» - 1 шт.;
- кімната охорони (1-й поверх) – прилад керування ППКУ «ГАММА-102 САТ».